

設計図書等に対する回答書

平成 28 年 1 月 19 日

工事番号 西はりま第 18 号
工 事 名 たつの消防署内資材倉庫改修工事

担当課 たつの消防署総務課

1	<p>質問内容</p> <p>⑤塗装・雑工事</p> <p>鉄骨梁 耐火塗料についてですが、□-100×50 の鉄骨部材では部材が小さすぎ最高の膜厚を塗布しても耐火認定が下りないとメーカー数社から返答がありました。</p> <p>積算時のメーカー名・塗料名・仕様等 指示願います。</p>
	<p>回答内容</p> <p>東邦レオ ナリファイアシステム同等品とします。</p> <p>認定については、工事实施の段階で協議の上、決定するものとします。</p>
2	<p>質問内容</p> <p>耐火塗装ですが 100×50 の場合細いので施工できないというメーカー数社と鋼材の厚みが 4.5mm以上でなければ施工できないとメーカーがありました</p> <p>鋼材の厚みはどれくらいの厚みがありますか</p> <p>また何処のメーカーが施工可能か確認済みであれば教えてください</p>
	<p>回答内容</p> <p>東邦レオ ナリファイアシステム同等品とします。</p> <p>認定については、工事实施の段階で協議の上、決定するものとします。</p>